

12.11.2020 12:16-10:20/11

Главе Администрации
местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания

Яровому О.

И.о. главы АМС Моздокского
городского поселения Моздокского
района РСО-Алания

Демурову З.Б.

Прошу разместить на официальных интернет-сайтах администраций
местного самоуправления (АМС Моздокского района, МГП Моздокского
района) информацию следующего содержания:

Прокуратурой Моздокского района с привлечением сотрудников ОНД
по Моздокскому району ГУ МЧС РФ по РСО-Алания проводится проверка
по факту возгорания трансформаторной подстанции на территории СНТ
«Дружба», имевшего место 11.11.2020 года.

В ходе выездной проверки зафиксированы следы возгорания, отобраны
объяснения у очевидцев произошедшего, собран соответствующий
материал. Установлено, что в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС РФ по
РСО-Алания сообщение о возгорании не поступало, так как было
локализовано в течение 10 минут подручными средствами электриком СНТ
«Дружба». На данный момент завершаются работы по восстановлению
поврежденных линий электропередач и обеспечению электрообеспечения
дачных участков.

В настоящее время устанавливаются причина возгорания, которое по
предварительной оценке произошло вследствие ненадлежащей эксплуатации
трансформаторной подстанции и нарушений при подключении абонентов к
электрическим сетям, повлекшим недопустимый уровень нагрузки.

По результатам, действиям виновны лиц будет дана соответствующая
правовая оценка и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Прокурор района
старший советник юстиции



Е.В. Гусаров
Администрация местного
самоуправления Моздокской
городского поселения
РСО - Алания
ПОЛУЧЕНО

№	12	11	2020
Вх. №	3482		
Дело №	1		